

階	方向	壁・柱の耐力 Qu[kN]	配置などによる 低減係数eKfl	劣化度 dK	保有する耐力 edQu=Qu x eKfl x dK	必要耐力 Qr[kN]	上部構造評点 edQu / Qr
2	X	12.38	1.00	0.79	9.77	28.50	0.34
	Y	48.25	1.00	0.79	38.09	28.50	1.33
1	X	29.03	0.90	0.79	20.62	66.52	0.30
	Y	60.88	0.88	0.79	42.29	66.52	0.63

